

ATTENTION

Les thermostats avec sonde de plancher que nous fournissons avec nos ensemble(*ET630*), nécessite un fil conducteur minimum de 3 brins. Aussi appeler LVT 18/3. Ce fil doit passer de l'emplacement du thermostat à l'emplacement ou le panneau sera installé. Il servira de communication pour activer les différentes composantes du panneau.

Pour toute autre information sur l'installation, Visiter notre site internet <https://plancherchauffant.com/>

Dans la section installation, plusieurs vidéos sont mis à votre disposition pour chacune des étapes.